

安全评价项目信息

安全评价项目名称	惠东县惠鞍置业有限公司多祝加油站项目安全评价报告	
评价类别	预评价	
项目简介	<p>惠东县惠鞍置业有限公司办公地址位于惠东县城泰园商住区泰园壹号花园（惠东国际新城）一期 14 栋 3A 号房，惠东县惠鞍置业有限公司多祝加油站项目（以下简称“惠鞍多祝加油站”或“该油站”）项目地址位于惠州市惠东县多祝镇新联村地段，项目占地面积 3810.24m²。</p> <p>该油站拟设置 5 个埋地油罐，其中柴油罐 2 个（50 m³×1、30 m³×1），汽油罐 3 个（50 m³×1、30 m³×2），总容积（柴油折半计算）150 m³，属于二级加油站，站内拟设 4 台六枪三油品税控燃油加油机（油气回收型）。为落实建设项目安全设施与主体工程“三同时”，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）（中华人民共和国主席令第八十八号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 645 号，2013 修正本）和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 45 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令 79 号修正）等法律法规、规章的规定，惠东县惠鞍置业有限公司委托广东正维咨询服务有限公司在多祝加油站项目建设前进行安全评价，并对安全条件进行充分论证。</p>	
评价结论	<p>惠东县惠鞍置业有限公司多祝加油站项目虽然存在一系列的危险有害因素，但在设计、施工、运行过程中采取相应的安全措施，认真执行本评价报告中所提出的安全措施和建议，可以有效控制风险。</p> <p>综上所述，该项目拟采取的安全设施及安全技术、安全管理措施符合我国现行安全生产方面的法律法规、规章、技术标准和规范的要求，具备设立的安全条件，加油站建成后可安全运行。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	容子勋	0800000000102888
项目组成员	唐海燕	S011044000110192002650
	岳金平	S011013000110191000222
	王 磨	S011032000110193001137
	石 宁	0800000000205429
报告编制人	容子勋	0800000000102888
	唐海燕	S011044000110192002650
	岳金平	S011013000110191000222
	王 磨	S011032000110193001137
	石 宁	0800000000205429
报告审核人	周维	1100000000201382
过程控制负责人	邓 麟	0800000000102791
技术负责人	郑如佳	S011044000110191001019
到现场开展安全评价工作情况	人员	容子勋
	时间	24.11.4
	主要任务	勘查现场
报告提交时间	24.11	
项目信息公开时间	24.12.5	
备注		

