

安全评价项目信息

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| 安全评价项目名称 | 广州新奥燃气有限公司 LNG 加气站安全现状评价报告 | |
| 评价类别 | 现状评价 | |
| 项目简介 | <p>广州新奥燃气有限公司（以下简称“广州新奥”或“该公司”）成立于 1998 年 6 月份，位于广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 9 楼 904A 室，统一社会信用代码为：91440101714266353B，注册资本壹亿元人民币，法定代表人张叶生，公司经营范围：燃气生产和供应业。广州新奥在广州市花都区风神大道 2 号设有 LNG 储配站 1 座，LNG 加气站 1 座，天然气经气化后通过管网配送给周边各类燃气用户。</p> <p>广州新奥 LNG 加气站位于风神 LNG 储配站南面，相邻而建，广州新奥风神 LNG 储配站内的储罐区设有 8 个 150m³ 的立式 LNG 储罐，总储存量为 504t（其临界量为 50t）构成危险化学品重大危险源，在 LNG 加气站进入风神 LNG 储配站的入口处设置了危险化学品重大危险源告知牌。LNG 加气站与风神 LNG 储配站均为独立的运营场地，中间有围墙相隔。加气站的气源来自于风神 LNG 储配站的 4#储罐，而加气站未单独设置储罐，因此，LNG 加气站为三级 LNG 加气站[根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 版）：三级 LNG 加气站储罐总容积为 $V \leq 60\text{m}^3$，单罐容积 $V \leq 60\text{m}^3$]。风神 LNG 储配站内的储罐及辅助设备设施不在此次评价范围内。</p> <p>广州新奥具有广州市花都区城市管理局核发的燃气经营许可证，证书编号：粤建燃证字 01-0201 号，有效期至 2021 年 10 月 14 日。</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省燃气管理条例》等文件的有关要求，受广州新奥燃气有限公司的委托，广东正维咨询服务有限公司对其 LNG 加气站经营天然气的安全现状进行综合评价。</p> | |
| 评价结论 | 广州新奥燃气有限公司 LNG 加气站经营天然气的安全现状符合安全要求。 | |
| 参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家） | | |
| 所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 |
| 项目组长 | 崔 丽 | 1700000000200950 |
| 项目组成员 | 刘发全 | 0800000000205516 |
| | 王卫平 | 0800000000205499 |
| 报告编制人 | 崔 丽 | 1700000000200950 |
| | 刘发全 | 0800000000205516 |
| | 王卫平 | 0800000000205499 |
| 报告审核人 | 黄维杰 | 0800000000205437 |
| 过程控制负责人 | 詹卓书 | 0800000000102842 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|------------------|
| 技术负责人 | 方晗琛 | | 0800000000100258 |
| 到现场开展 安全评价 工作情况 | 人员 | 崔丽 | |
| | 时间 | 2019.7.15 | |
| | 主要任务 | 对项目现场周边、内部设置和安全设施进行分析评价，对存在安全隐患提出整改建议与措施 | |
| 报告提交时间 | 2019.8.10 | | |
| 备注 | | | |