

安全评价项目信息

安全评价项目名称	汕头市新兴贸易有限公司新兴加油站新建项目安全评价报告	
评价类别	预评价	
项目简介	<p>新兴加油站新建项目（以下简称“建设项目”）土建工程委托广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司[资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级；证书编号：A144001127-6/1；有效期至2023年09月17日]、工艺系统工程委托哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司【资质等级：化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级；证书编号：A123001270；有效期至2023年12月6日。】负责方案设计并出具相关设计图纸。根据设计方案，建设项目主要内容如下：（1）、新建一座两层钢筋混凝土结构站房和一座两层钢筋混凝土结构辅房，在站房的東西两侧分别设置一座钢架结构加油罩棚；（2）、在站房东侧加油罩棚下方设置承重罐区，共设置5个SF埋地油罐，包括4个汽油罐（30m³×4）和1个柴油罐（30m³×1），折计总容积135m³，属于二级加油站；设置卸油口及通气管，通气管沿罩棚支柱向上敷设，管口高出罩棚顶面1.5m；（3）、在站房东西两侧的加油罩棚下方各设置4座加油岛和4台枪加油机（共8座加油岛8台加油机）、敷设相应工艺管线；加油管道采用双层热塑性塑料管道，其余工艺管道为无缝钢管；设置汽油卸油油气回收系统（一次回收）、汽油加油油气回收系统（二次回收）；（4）、在加油站内设置一台自动洗车机和地磅。</p>	
评价结论	<p>广东汕湛高速公路东段发展有限公司和平服务区西行加油站新建项目方案设计合理、可行，通过落实设计方案中的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建设后，对潜在的危险有害因素能够得到控制并在可控范围内，符合我国现行安全生产方面的法律法规、规章、技术标准和规范的规定，具备新建的安全条件。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	容子勋	0800000000102888
项目组成员	石亚超	1100000000201168
	毛良霞	1100000000201926
报告编制人	容子勋	0800000000102888
	石亚超	1100000000201168
	毛良霞	1100000000201926
报告审核人	黄维杰	0800000000205437
过程控制负责人	方晗琛	0800000000100258
技术负责人	王兵	1200000000100250
到现场开展安全评价工作情况	人员	容子勋
	时间	20.12.24
	主要任务	勘查现场
报告提交时间	21.2.3	
备注		

现场照片

