

安全评价项目信息

安全评价项目名称	广州新奥燃气有限公司重大危险源安全评估报告	
评价类别	重大危险源安全评估	
项目简介	<p>广州新奥燃气有限公司（以下简称“广州新奥”）成立于1998年6月份，位于广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼9楼904A室，统一社会信用代码为：91440101714266353B，注册资本壹亿元人民币，法定代表人张叶生，公司经营范围：燃气生产和供应业。截至2019年4月，广州新奥拥有储存能力为72万方的LNG储配站1座，LNG加气站1座，管输气中压计量站2座，市政中压管网583余公里，民用户15万多户，工商业用户900多家。</p> <p>广州新奥具有广州市花都区城市管理局核发的燃气经营许可证，证书编号：粤建燃证字01-0201号，有效期至2021年10月14日。2011年6月31日经广州市公安消防局建设工程消防验收合格，意见书号：穗公消验[2011]第0513号。</p> <p>广州新奥风神LNG储配站内经营的天然气是属于危险化学品重大危险源辨识的物质，且已构成危险化学品重大危险源。根据《城市燃气安全管理办法》（建设部第62号令）、《广东省燃气管理条例》（2010年公告第42号）等有关法律、部门规章及相关文件的要求，广州新奥应对重大危险源进行安全评估。广州新奥燃气有限公司委托广东正维咨询服务有限公司对重大危险源进行安全评估。本次评估的范围只是广州新奥涉及重大危险源的场所风神LNG储配站储罐区。</p>	
评价结论	<p>广州新奥燃气有限公司风神LNG储配站储存单元（储罐区）已构成三级危险化学品重大危险源。广州新奥燃气有限公司风神LNG储配站重大危险源的安全设施在正常使用状态，风险程度在可控范围内，符合危险化学品重大危险源备案条件。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）		
所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	崔丽	1700000000200950
项目组成员	刘发全	0800000000205516
	王卫平	0800000000205499
报告编制人	崔丽	1700000000200950
	刘发全	0800000000205516
	王卫平	0800000000205499
报告审核人	黄维杰	0800000000205437
过程控制负责人	詹卓书	0800000000102842
技术负责人	方晗琛	0800000000100258
到现场开展安全评价工作情况	人员	崔丽 刘发全
	时间	19.6.19
	主要任务	勘查现场
报告提交时间	19.8	
备注		

现场照片

